

Støvring Vandværk Generalforsamling onsdag den 18. marts 2025

Formandsberetning

Der var 122 forbrugere tilsluttet på Støvring Vandværk i 2024.

Der blev solgt 15894 m³ i 2024 og 2023 solgt 20241 m³ vand til forbrugerne, og det er ca. 4347 m³ mindre end i 2024, vi har et svind på 0,2% på vandledning.

Vi har brugt 24976 kWh strøm det svarer til 1,68 kWh pr. m³ vand som er solgt i 2024 og det er lidt mere elforbrug pr m³ end 2023.

For det vil koste mere pr m³ vand for at kunne holde trykket oppe på de 5 bar, så alle forbruger her et tilfredsstillende vandtryk ved alle husstande i Støvring.

Omkring 23/24 årsskiftet fik vi den nye udpumpnings pumpe tilsluttet, uden at forbruger mærkede noget til det.

Der har ikke været lukket for vandværks vand i 2024 og det fortæller at vores vandværk virker tilfredsstillende stabil.

Rent vandtankene er blevet rensed og ved samme lejlighed blev der lavet en fysisk gennemgang af tankene indvendigt med en video rapport, der blev gennemset for revner, sugerørets tilstand undersøgt og andre indvendige rør i rent vandtankene blev gennemgået for fejl.

Den måde som de blev rengjort på den her gang, blev udført af et firma fra Randers, de sendte en dykker med en støvsuger ned i tankene og på den måde suge man alt bundfald op fra dem.

Der vil altid forekomme lidt bundfald, selvom grundvandet løber igennem et filter inden det bliver ledt over i rentvandstanke og det som aflejrer i tankene, kan være filtersand, samt lidt orker, der går 10 år imellem hver tankrengøring eller gøres efter behov.

Jeg har kendskab til andre vandværker hvor der går mange flere år imellem hver rengøring, det kan skyldes blandt andet tank opbygning, som er runde lodrette tanke og eller de ligger ned. Vores er firkantet nedgravet beton tanke under hele vandværket gulvet.

Kort tid efter rengøringen af rentvandstanke, blev der taget en vand prøve for at kontrollere vandkvaliteten.

Der er lavet en fællesregulativet af Randers Vandråd som vi er en del af, den er blevet godkendt af Randers Kommune og er lagt ud på vores hjemmeside – det trådte i kraft den 1. marts 2025

I den her usikker tid, hvor der sker meget rundt omkring i verden og det var også oppe at vende på sidste års generalforsamling, nødplan for vandværket. Her har bestyrelsen vent flere forskellige planer, med at vi kunne levere vand på et nødforsyningsniveau.

- Hvor mange forbruger hører under niveau 1, 2 og 3.... ved Støvring vandværk forbruger
- Hvilken nødforsynings plan er der et behov for at være med de forbrugere vi dækker, lave et samarbejde med Harridslev måske, om nødgenerator og tilkobling af hinandens forsyningsledninger på Halagervej fra 21 til 25.
- Der lavet foranstaltninger på Vandværkers eltavle, hvor der hurtigt og nemt kan tilkobles en ekstern generator til vores vandværk på 25 kva.

Vi har hævet prisen på vand med 0,25 kr.pr m³, Tim vil fremlægge regnskab / budgettet for 2025 om lidt og vil komme med det nye takstblad, som kan findes på vores hjemmeside.

Vi har ingen større investeringer på Støvring Vandværk i 2025, vi snakker om at flytte et vedligeholdts ting frem til 2025, som var planlagt i 2026, det er vores borebrøndspumper som skal tages op for eftersyn, for den ene pumper ikke så meget vand i minuttet, som den anden gør og det koster el at den ikke arbejder 100%.

Måske også en generator, som er på budgettet for 2025.

Til sidst vil jeg gerne takke Lars Don for at hjælpe med at klippe græsset omkring vandværket, når han kommer forbi ved rabatslåningen rundt omkring regnvandsbassinet og de andre fælles områder i Støvring by.

Også tak til bestyrelsen for Vandværket for godt samarbejde i 2024.

Jørgen Frandsen
Formand