



Støvring Vandværk A.m.b.a.
Nørreskovvej 13
8930 Randers NØ

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Laksetorvet 1
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89 15 16 81

jakob.aarup@randers.dk
www.randers.dk

12-09-2016 / 09.08.26-P19-35-16

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra filteranlæg ved Støvring Vandværk beliggende Nørreskovvej 28, 8930 Randers NØ

Randers Kommune har den 26. maj 2016 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra filteranlæg på Støvring Vandværk i en ny faskine. Filterskyllevand er tidligere blevet ledt til offentlig kloak.

Afgørelse

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra filteranlæg ved Støvring Vandværk beliggende på matr. nr. 17i, Støvring By, Støvring. Placeringen af nedsivningsanlægget fremgår af vedlagte oversigtskort.

Tilladelsen gives efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015 under forudsætning af, at projektet udføres, som oplyst i ansøgningen, samt at vilkårene i tilladelsen overholdes. Randers Kommune er tilsynsmyndighed.

I henhold til lovens § 20 kan tilladelsen under bestemte omstændigheder ændres eller tilbagekaldes. Det gælder f.eks., hvis der opstår fare for forurening af vandforsyningsanlæg.

Såfremt du ellers har spørgsmål til sagen, kan du kontakte mig på telefon 8915 1681 eller e-mail jakob.aarup@randers.dk.

Med Venlig Hilsen

Jakob Aarup
Ingeniør

Vilkår for tilladelse

1. Tilladelsen er gældende fra dagsdato. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden for 1 år, hvilket vil sige, at nedsivningsanlægget skal være udført inden denne dato. Alt kloakarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester.
2. Alle installationer frem til nedsivningsanlægget skal være udført i tætte materialer og med tætte samlinger og efter gældende regler.
3. Anlægget skal være konstrueret og dimensioneret således, at det ikke kan give anledning til oversvømmelse eller afstrømning på jordoverfladen.
4. Nedsivningsanlægget til filterskyllevand skal placeres som ansøgt med en afstand til boringer på minimum 10 meter. Nedsivningsanlægget skal placeres minimum 2 meter fra skel. Afstand til vandløb, søer eller havet skal være minimum 25 meter.



5. Alt filterskyllevand skal passere en bundfældningstank, hvor skyllevandet skal henstå i minimum 8 timer, hvor metaller mm kan bundfælde. Slam fra bundfældningstanken skal bortskaffes efter gældende bestemmelser og af godkendt transportør. Bundfældningstanken skal tømmes efter behov dog minimum 1 gang om året. Kvittering fra transportør skal gemmes i mindst 5 år og forevises på forlangende. Der må ikke ledes tagvand til bundfældningstanken.

Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 19 i Lov om miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 1317 af 19. november 2015.
- § 40 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 726 af 1. juni 2016.
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016.

Ansøgningens indhold

Støvring Vandværk har den 26. maj 2016 søgt om tilladelse til etablering af ny faskine til nedsivning af filterskyllevand.

Vandværkets filtre skylles med 4 m³ skyllevand pr. 275 m³ behandlet vand. Dette giver ca. 72 m³/år. Skyllevandet ledes ud til i et bundfældningsbassin på 20 m³. I bundfældningsbassinet er der en henstandsperiode på 8 timer før vandet ledes ud til nedsivningsanlægget. Bassinet tømmes for bundfældningsslam 1 gang/år. Tagvand fra vandværket ledes også til faskinen. Faskinen dimensioneres til 6 m³.

Nedsivningsanlægget for filterskyllevand er placeret i den sydøstlige hjørne af vandværkets grund og i en afstand af ca. 10 m fra nærmeste boring med DGU nr. 59.249.

Randers Kommunes bemærkninger

Et nedsivningsanlæg for filterskyllevand er omfattet af § 40 i Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Dette skyldes, at der ifølge bekendtgørelsens § 4 stk. 1 ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer, hvilket således også omfatter filterskyllevand.

Der er fundet indhold over detektionsgrænsen for stofferne arsen, bor og nikkel ved analyse af råvandet fra vandværkets boringer. Stofferne indgår i listen over grundvandskvalitetskriteriet i Miljøstyrelsens "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord og kvalitetskriterier for drikkevand" fra maj 2014. Indholdet af ovennævnte stoffer i filterskyllevandet vurderes som uvæsentligt i forhold til de fastlagte miljøkvalitetskriterier, og der fastsættes derfor ikke udlederkrav til vandets indhold af disse stoffer. Ligeledes vurderes vandværkets filterskyllevand at have en kemisk sammensætning, der overholder grundvandskvalitetskriteriet ("Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord og kvalitetskriterier for drikkevand" fra maj 2014).

Nedsivningen af filterskyllevand vurderes ikke at kunne forårsage oversvømmelse eller andre negative effekter. På baggrund af beskrivelsen af filterskyllevandsanlægget og dets nedsivningsforhold vurderes nedsivningen samlet set ikke at have nogen skadelig effekt på jorden, grundvandet og det øvrige miljø. Der vurderes således ikke at være nogen risiko forbundet med at nedsivningen foregår tæt på vandværket og dets boringer. Etablering af nedsivningsanlægget til filterskyllevand vurderes derfor ikke at være i konflikt med områdets drikkevands- og grundvandsinteresser og de øvrige betingelser i spildevandsbekendtgørelsens § 40. Randers Kommune meddeler derfor tilladelse til nedsivning af filterskyllevand efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Nedsivningsanlægget skal placeres i/ved udlagt markvej. Anlægget skal etableres således, at der efterfølgende stadig er vejadgang. Inden anlægget etableres bør etableringstidspunktet aftales med dem, der har vejadgang.

Lige øst for ejendommen er der registreret et beskyttet sten- og jorddige. Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at anlægget skal placeres minimum 2 meter til skel. Det vurderes, at etablering af anlægget ikke vil beskadige det beskyttede sten- og jorddige.

Habitat bekendtgørelsen:

Ifølge Habitatbekendtgørelsen¹ § 7 kan kommunen ikke give tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis anlægget efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område). Etableringen af det ansøgte anlæg, sker ikke indenfor eller i nærheden af et Natura 2000-område. Der er mere end 2 km til nærmeste Natura 2000-område.

Ifølge Habitatbekendtgørelsen § 10 kan kommunen ikke give tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Etableringen af det ansøgte anlæg, sker ikke indenfor eller i nærheden af et Natura 2000-område. Kommunen har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærområdet, og vurderer derfor, at det ansøgte anlæg ikke vil beskadige noget Natura 2000-område eller yngle- eller rasteområde for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Klagevejledning og lovgrundlag

Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, Sundhedsstyrelsen (Embedslægeinstitutionen Nord), jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99.

Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse overfor kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

¹ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 926 af 27. juni 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. miljøbeskyttelseslovens § 93. Klagefristen er dermed den **10. oktober 2016**.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

Underretning om afgørelsen

Tilladelsen vil ikke blive offentlig annonceret.

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:

Støvring Vandværk, att. Jens Peder Eilersen Rasmussen
(ilogjp.rasmussen@gmail.com)

Peter Kristensen Anlægsgartner & Entreprenør (info@peter-kristensen.dk)

Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (senord@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dnranders-sager@dn.dk)